

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Челябинской области, г. Челябинск ул. Пушкина, 68, тел.
8 (351) 264-78-57,

E-mail: gpn@blaze.uu.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №16
с. Аргаяш, ул. Комсомольская, 4 «б», тел. 8 (35131) 2-19-23
E-mail: plaksin.andrei2013@yandex.ru

с.Аргаяш
(место составления акта)

“ 01 ” августа 20 19 г.

15 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица
в области пожарной безопасности**

№ 146

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АРГАЯШСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН, С. КУЛУЕВО, УЛ.

“ 01 ” августа 20 19 г. по адресу: 8 МАРТА, 11

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 146 от 01.07.2019 года заместителя начальника
отдела надзорной деятельности и профилактической работы №16 УНДиПР ГУ МЧС России по
Челябинской области Нургалева Ильдара Марсовича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если
имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о
проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
зданий и помещений МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" АРГАЯШСКОГО
РАЙОНА (МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 2019 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

" " 2019 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица)

Общая продолжительность проверки: с 05.07.2019 года по 01.08.2019 года (20 рабочих дней)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы №16
УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при
проведении выездной проверки)

Директор МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА Хабибуллина Альбина Вильевна

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы №16 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области (заместитель главного государственного инспектора ОНДиПР №16 по пожарному надзору) Нургалеев Ильдар Марсович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА Хабибуллина Альбина Вильевна

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Краткая характеристика:

Подъезд к зданию с фасада свободен, круговой проезд невозможен в связи с размещенными на участке соседних строений и заборов.

Здание школы – одноэтажное, общей площадью 364,2 кв. м., несущие стены и перегородки кирпичные, перекрытие плиты ж/б, кровля шифер по деревянной обрешетке, имеется чердачное помещенис, по функциональной пожарной опасности относится к классу Ф4.1. Степень огнестойкости – I. Отопление здания центральное, освещение электрическое 220 В. Количество людей находящихся одновременно в детской школе искусств составляет около 22 человек.

Эксплуатируется одна часть здания, в которой расположен кабинет заведующего филиала, класс хореографии (4-11 человек) и мелкогрупповой класс (4-11 человек).

Вторая части здания не эксплуатируется, в ней проходит капитальный ремонт после передачи помещений бывшего МУП «Кулуевского ЖКХ» в пользование МБУДО "ДШИ" Аргаяшского района.

Из действующей части здания детской школы искусств имеется 2 выхода. Ширина главного выхода с коридора наружу составляет 1,17 метра, дверь открывается в сторону выхода из здания. Второй выход осуществляется в сторону двора здания, ширина дверного проема составляет 0,85 метра, дверь открывается в сторону выхода из здания. Пути эвакуации обеспечены эвакуационным освещением.

Стены отделаны водоземельсионной краской, пол в коридоре деревянный.

Проведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения (приемосдаточный акт август 2017 года). Обработку проводило АРО ЧОО ООО «ВДПО», гарантийный срок – 3 года.

Помещения заблокированы автоматической пожарной сигнализацией (приёмно-контрольный прибор «Гранит-3», дымовые пожарные извещатели, ИПР-И, система оповещения и управления эвакуацией II типа. Автоматическая пожарная сигнализация оборудована устройством для дублирования сигналов о срабатывании сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации (установлена ОС «Тандем-2М»). Заключен договор №61/19 на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре от 16.01.2019 г. и договор № 07/19-СМ технического обслуживания и мониторинга объекта защиты с использованием программно-аппаратного комплекса «Стрелца-Мониторинг» от 16.01.2019 года с АРО ЧОО ООО «ВДПО» (лицензия №74-Б/00364). Заведен журнал учета технического обслуживания АПС и СОУЭ. Ежемесячно специалистами АРО ЧОООО «ВДПО» проводятся технические обслуживания.

Помещения филиала МБУДО "ДШИ" Аргаяшского района обеспечены первичными

средствами пожаротушения, огнетушителями ОП-4(з) в количестве 4 шт., огнетушители пронумерованы, опломбированы, на них заведен журнал учета первичных средств и технического обслуживания. Осмотр огнетушителей согласно журнала проводится ежеквартально.

План эвакуации здания выполнен согласно ГОСТ Р12.2.143-2009 на фотолуминесцентной основе.

Тренировки по эвакуации людей проводятся 1 раз в полугодие.

Разработана инструкция по пожарной безопасности, которая утверждена руководителем учреждения.

Согласно приказа от 03.07.2019 года №38 «О назначении лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, пожарной безопасности» в здании и на территории филиала МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА в с.Кулуево, ответственным за пожарную безопасность назначена Хадеева Зиля Сайфуновна.

Директор МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА Хабибуллина Альбина Вильевна и ответственный за пожарную безопасность в филиале МБУДО "ДШИ" МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА в с.Кулуево Хадеева Зиля Сайфуновна прошли обучение по программе пожарно-технического минимума в ЧОУ ДПО «Академия профессионального образования» (удостоверение №357/19 от 30.04.2019 г. и удостоверение №360/19 от 30.04.2019 г. соответственно).

2. В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (пункт абзаца) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2		3
1.	-	-	-

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:  Заместитель главного государственного инспектора
ОНДиПР №16 по пожарному надзору Нургалеев И.М.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Директор МБУДО "ДШИ"
АРГАЯШСКОГО РАЙОНА
Хабибуллина Альбина Вильевна
(фамилия, имя, отчество должность
руководителя

“ ___ ” _____ 20 ___ г. ✓

Телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области (351) 239-99-99.