

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Челябинской области, г. Челябинск ул. Пушкина, 68,
тел. 8 (351) 264-78-57,

E-mail: gpn@blaze.uu.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №16

с. Аргаяш, ул. Комсомольская, 4 «б», тел. 8 (35131) 2-19-23

E-mail: plaksin.andrei2013@yandex.ru

с.Аргаяш
(место составления акта)

“ 01 ” августа 20 19 г

10 часов 00 минут
(время составления
акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
в области пожарной безопасности

№ 147

Челябинская область, Аргаяшский муниципальный
“ 01 ” августа 20 19 г. по адресу: район, с. Байрамгулово, ул. Титова, 35

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 147 от 01.07.2019 года заместителя начальника
отдела надзорной деятельности и профилактической работы №16 УНДиПР ГУ МЧС России
по Челябинской области Нургалева Ильдара Марсовича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Помещений № 25 (ПЕРВЫЙ ЭТАЖ), 5 (ВТОРОЙ ЭТАЖ), 5, 6 (ТРЕТИЙ ЭТАЖ)
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА (МБУДО
"ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 2019 г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____

" " 2019 г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица)

Общая продолжительность проверки: с 05.07.2019 года по 01.08.2019 года (20 рабочих
дней)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы №16
УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: *(заполняется при проведении выездной проверки)*

Директор МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА Хабибуллина Альбина Вильевна *(подпись)*
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы №16 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области (заместитель главного государственного инспектора ОНДиПР №16 по пожарному надзору) Нургалеев Ильдар Марсович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА Хабибуллина Альбина Вильевна

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Краткая характеристика:

МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА осуществляет свою деятельность в помещении № 25 (ПЕРВЫЙ ЭТАЖ), 5 (ВТОРОЙ ЭТАЖ), 5, 6 (ТРЕТИЙ ЭТАЖ), расположенных в здании МОУ Байрамгуловская СОШ.

МОУ Байрамгуловская СОШ – 3-ёх этажное здание, стены и перегородки кирпичные, перекрытие железобетонное, имеется чердачное помещение, кровля шифер по деревянной обрешётке, по функциональной пожарной опасности относится к классу Ф4.1, 2-ой ст. огнестойкости, имеются рассосредоточенные 2 лестничные клетки, с 1-ого этажа имеется 7 выходов, со 2-ого этаж на 1-ый и с 3-его на 2-ой 2 выхода через 2 лестничные клетки. Отопление центральное, освещение 220-380 В. На путях эвакуации из здания МОУ Байрамгуловской СОШ отсутствуют перепады высот, решётки и турникеты. Стены на путях эвакуации здания отделаны не горючими материалами. Размеры основных путей эвакуации соответствуют требованиям норм пожарной безопасности.

Здание МОУ Байрамгуловской СОШ обеспечено телефонной связью. Здание МОУ Байрамгуловской СОШ заблокировано автоматической пожарной сигнализацией, установлен ПКП «Верс-ПК», дымовые извещатели-ИП-212-46-152шт., ИПР-3-8шт. и оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах 3 типа, установлен «КАМП-М». Автоматическая пожарная сигнализация обслуживается АРО ЧООО «ВДПО» (договор № 18/19 от 31.01.2019 года). Автоматическая пожарная сигнализация оборудована устройством для дублирования сигналов о срабатывании сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации (установлена ОС «Тандем-2М»). Заключен контракт №12 на эксплуатационно-техническое обслуживание объектовой станции от 30.01.2019 года с ООО ИТЦ «Спецмонтаж». Заведены журналы учета технического

обслуживания АПС и СОУЭ. Ежемесячно специалистами АРО ЧОУОО «ВДПО» и ООО ИТЦ «Спецмонтаж» проводятся технические обслуживания.

Помещения МОУ Байрамгуловской СОШ обеспечены первичными средствами пожаротушения, огнетушителями ОП-4(з) и в количестве 18 шт., ОП-5(з) в количестве 1 шт. Заведен журнал учета наличия и технического обслуживания первичных средств пожаротушения. Техническое обслуживание проводится ежеквартально. Огнетушители перезаряжены 26.08.2017 года. Огнетушители, опломбированы, на корпуса нанесены порядковые номера.

Позтажные планы эвакуации здания выполнены согласно ГОСТ Р12.2.143-2009 на фотолюминесцентной основе.

Разработана инструкция по пожарной безопасности, которая утверждена руководителем учреждения.

Согласно приказа от 03.07.2019 года №38 «О назначении лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, пожарной безопасности» в помещениях филиала МБУДО "ДШИ" Аргаяшского района в с.Байрамгулово, расположенного по адресу с. Байрамгулово, ул.Титова, 35, ответственным за пожарную безопасность назначена заведующий филиала Дмитриева Ольга Леонидовна.

Директор МБУДО "ДШИ" Аргаяшского района Хабибуллина Альбина Вильевна и заведующий филиала МБУДО "ДШИ" в с.Байрамгулово Дмитриева Ольга Леонидовна прошли обучение по программе пожарно-технического минимума в ЧОУ ДПО «Академия профессионального образования» (удостоверения №357/19 от 30.04.2019 г. и №359/19 от 30.04.2019 г. соответственно).

Проводятся тренировки по эвакуации людей последняя тренировка была проведена 17.05.2019 года, плановые тренировки проводятся 1 раз в полугодие.

В задействованных помещениях нарушений требований пожарной безопасности не выявлено. В актовом зале совмещенном с обеденным залом (помещение № 25 (ПЕРВЫЙ ЭТАЖ) установлена деревянная сценическая коробка, которая обработана огнезащитным составом в августе 2017 года (приемосдаточный акт август 2017 года). Обработку проводило АРО ЧОУОО «ВДПО», гарантийный срок – 3 года. Актовый зал обеспечен 2 выходами, в коридор ширина дверного проема - 1,3 метра, второй выход наружу, ширина дверного проема - 1,4 метра. Двери открываются в сторону выхода из здания. Помещение 5 (ВТОРОЙ ЭТАЖ), 5, 6 (ТРЕТИЙ ЭТАЖ) являются классными кабинетами Ширина дверных проемов выходов составляют по 1,0 метру, двери открываются по направлению эвакуации.

2. В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:


№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3
1.		

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)





(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:   Заместитель главного государственного инспектора
ОНДиПР №16 по пожарному надзору Нургалеев И.М.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБУДО "ДШИ"
АРГАЯШСКОГО РАЙОНА
Хабибуллина Альбина Вильевна
(фамилия, имя, отчество должность
руководителя)

“ 01 ” августа 20 19 г.



Телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области (351) 239-99-99.