

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Челябинской области, г. Челябинск ул. Пушкина, 68,
тел. 8 (351) 264-78-57,
E-mail: gpn@blaze.uu.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №16
с. Аргаяш, ул. Комсомольская, 4 «б», тел. 8 (35131) 2-19-23
E-mail: plaksin.andrei2013@yandex.ru

с.Аргаяш
(место составления акта)

“ 01 ” августа 20 19 г

11 часов 00 минут
(время составления
акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
в области пожарной безопасности
№ 148

“ 01 ” августа 20 19 г. по адресу: ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АРГАЯШСКИЙ
РАЙОН, П. ИШАЛИНО, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, 30
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 148 от 01.07.2019 года заместителя начальника
отдела надзорной деятельности и профилактической работы №16 УНДиПР ГУ МЧС России
по Челябинской области Нургалеева Ильдара Марсовича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

помещений МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ"
АРГАЯШСКОГО РАЙОНА (МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"__" _____ 2019 г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность _____

"__" _____ 2019 г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность _____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица)

Общая продолжительность проверки: с 05.07.2019 года по 01.08.2019 года (20 рабочих
дней)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы №16
УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** *(заполняется при проведении выездной проверки)*

Директор МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА Хабибуллина Альбина Вильевна ✓
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

_____ (заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы №16 УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области (заместитель главного государственного инспектора ОНДиПР №16 по пожарному надзору) Нургалеев Ильдар Марсович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА Хабибуллина Альбина Вильевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Краткая характеристика:

МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА осуществляет свою деятельность в помещении, расположенных в здании Муниципального учреждения сельский дом культуры «Краснооктябрьский» (МУ СДК «Кр. Октябрьский»).

Здание дома культуры - двухэтажное, стены кирпичные, перекрытие плиты ж/б, кровля мягкая. Общая площадь здания Дома культуры 2342,9 кв.м. Степень огнестойкости – II. Отопление центральное. По функциональной пожарной опасности относится к Ф2.1.

Подъезды к зданию свободны. Наружное пожаротушение может осуществляться от пожарного гидранта, расположенного за зданием Дома культуры. Пожарный гидрант находится в исправном состоянии.

МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА использует в своей деятельности следующие помещения: холл зрительного зала на 1 этаже, на 2 класс изобразительного искусства (кабинет для мелкогрупповых занятий 4-8 человек), класс фортепиано (2 человека) и класс хореографии (кабинет для мелкогрупповых занятий 4-8 человек).

Холл зрительного зала обеспечен двумя эвакуационными выходами через два дверных проема в холл Дома культуры. Ширина дверных проемов составляет по 1,2 метра, двери открываются в сторону выхода из здания (по ходу эвакуации). С холла Дома культуры имеется выход непосредственно наружу через два дверных проема главного выхода шириной по 1,3 метра.

Кроме того имеется выход с помещения холла зрительного зала в лестничную клетку библиотеки, а из неё непосредственно наружу.

Также с холла зрительного зала имеются два выхода через зрительный зал на 300 посадочных мест. Из зрительного зала имеется 2 эвакуационных выхода непосредственно наружу. Ширина дверных проемов из зрительного зала наружу и в холл зрительного зала составляет по 1,3 метра.

Здание Дома культуры обеспечено выходами в количестве 7 штук. Все двери эвакуационных выходов оборудованы легкооткрывающимися запорами. Над каждым эвакуационным выходом установлены световое табло «Выход».

На момент проверки в здании Дома культуры проходит капитальный ремонт. Со стен снята отделка, на этажах демонтированы полы в коридорах и т.д..

Помещения Дома культуры обеспечена автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией 2 типа, установлены дымовые пожарные извещатели. Система оповещения и управления эвакуацией исправна. Заключен договор на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и системы оповещения на объекте с АРО ЧОО ООО «ВДПО». Заведен журнал технического обслуживания АПС и СОУЭ. В журнале имеются отметки о ежемесячном проведении ТО и ППР специалистом АРО ЧОО ООО «ВДПО» Автоматическая пожарная сигнализация оборудована устройством для дублирования сигналов о срабатывании сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации. Объектовую станцию «Гандим-2М» обслуживает ООО ИТЦ «Спецмонтаж».

В здании имеются поэтажные планы эвакуации людей в случае пожара, выполненные на фотолюминесцентной основе, что соответствует ГОСТ Р 12.2.143-2009.

Помещения Дома культуры обеспечены первичными средствами пожаротушения огнетушителями ОП-4(з) в количестве 22 шт. Огнетушители опломбированы, на корпусах огнетушителей нанесены порядковые номера. В 2018 году 10 огнетушителей перезаряжены (акт №335 от 06.04.2018 г.). Заведен журнал учета и технического обслуживания первичных средств пожаротушения.

Разработана инструкция по пожарной безопасности, утверждена руководителем учреждения. Представлен журнал регистрации инструктажей по пожарной безопасности.

Согласно приказа от 03.07.2019 года №38 «О назначении лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, пожарной безопасности» в помещениях филиала МБУДО "ДШИ" Аргаяшского района в п.Ишалино, расположенного по адресу п.Ишалино, ул.Школьная, 30, ответственным за пожарную безопасность назначена заведующий филиала Мустафина Гулисе Мягасутовна.

Директор МБУДО "ДШИ" Аргаяшского района Хабибуллина Альбина Вилевна и заведующий филиала МБУДО "ДШИ" в п.Ишалино Мустафина Гулисе Мягасутовна прошли обучение по программе пожарно-технического минимума в ЧОУ ДПО «Академия профессионального образования» (удостоверения №357/19 от 30.04.2019 г. и №358/19 от 30.04.2019 г. соответственно).

В задействованных помещениях нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

2. В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности (указываются выявленные в ходе мероприятия по надзору нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретных мест нарушений и пунктов нормативных актов, требования которых нарушены)	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3
1.		

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

Хабибуллина
(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: Заместитель главного государственного инспектора
ОНДиПР №16 по пожарному надзору Нургалеев И.М.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБУДО "ДШИ"
АРГАЯШСКОГО РАЙОНА
Хабибуллина Альбина Вильевна
(фамилия, имя, отчество должность
руководителя)

“ 01 ” августа 20 19 г.

Хабибуллина

Телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области (351) 239-99-99.