

Челомовичев 13

Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Челябинской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городам Кыштым и Карабаш, Аргаяшскому району**
456880, Челябинская область, с.Аргаяш ул.Комсомольская №4 «б», тел. 2-19-23
456870, Челябинская область, г.Кыштым, ул.Чернышевского, 6. Телефон: (35151) 4-01-00
E-mail: plaksin.andrei2013@yandex.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора) о проведении
внеплановой выездной проверки
юридического лица

от « 17 » августа 2020 года № 138

1. Провести проверку в отношении: объекта защиты – зданий и помещений МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА (МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА)
(наименование юридического лица)

2. Место нахождения:

юридический адрес: 456880, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АРГАЯШСКИЙ РАЙОН, АРГАЯШ С, КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛ, 43

место (места) фактического осуществления деятельности: 456880, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АРГАЯШСКИЙ РАЙОН, АРГАЯШ С, КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛ, 43

3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки: заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городам Кыштым и Карабаш,

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

Аргаяшскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области – заместителя главного государственного инспектора городов Кыштым и Карабаш, Аргаяшского района по пожарному надзору Нургалева Ильдара Марсовича;

- инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городам Кыштым и Карабаш УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области - государственного инспектора городов Кыштым и Карабаш, Аргаяшского района по пожарному надзору Омелюхина Дмитрия Николаевича;

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: без привлечения

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках Осуществления надзора за выполнением требований пожарной безопасности. Реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе – 10001495160.

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)")

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: проверки исполнения предписания № 144/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 01.08.2019 г.

задачами настоящей проверки являются: анализ сведений, содержащихся в документах, устанавливающих правообладателя объекта защиты, права и обязанности уполномоченных должностных лиц объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, документах, используемых при осуществлении деятельности и связанных с исполнением требований пожарной безопасности; оценка соответствия объекта защиты, в отношении которого проводится проверка, требованиям пожарной безопасности.

7. Предметом настоящей проверки является: выполнение предписаний органов ГПН.

8. Срок проведения проверки: 8 рабочих дней

(20 рабочих дней, 50/15 рабочих часов)

К проведению проверки приступить

с " 19 " августа 2020 г.

Проверку окончить не позднее

" 28 " августа 2020 г.

9. Правовые основания проведения проверки: п.1 ч. 2 ст. 10 Федерального Закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
- 1) Рассмотрение документов, представленных МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА;
 - 2) Обследование объектов защиты, используемых (эксплуатируемых) МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА).
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Приказ МЧС России от 30 ноября 2016 г. N 644 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности», Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012г. N 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре".
13. Перечень документов (оригиналов), представление которых юридическим лицом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки предоставить должностному(ым) лицу(ам), указанному(ым) в пункте 3 данного распоряжения в момент начала проведения проверки (п.4 ст.12 ФЗ от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ) по адресу: 456880, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АРГАЯШСКИЙ РАЙОН, АРГАЯШ С, КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛ, 43
- 1) Заверенный реквизитный лист юридического лица (полное название юридического лица, юридический адрес, адрес фактического местонахождения, № телефона и № факса, расчетный счет, корреспондентский счет, БИК, ИНН, ОКПО);
 - 2) Устав юридического лица;
 - 3) Документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица (выписка из приказа, иной документ);
 - 4) Сведения о проведенных на объекте расчетов пожарного риска.
 - 5) **Документы, связанные с исполнением последнего предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности.**
14. Категория риска к которой относится объект защиты: Категория значительного риска.

Заместитель главного государственного инспектора городов Кыштым и Карабаш, Аргаяшского района по пожарному надзору – заместитель начальника ОНДиПР по городам Кыштым и Карабаш, Аргаяшскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области подполковник внутренней службы



И.М. Нургалеев

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической по городам Кыштым и Карабаш, Аргаяшскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области Нургалеев Ильдар Марсович, тел. 2-19-23, электронный адрес: plaksin.andrei2013@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Копию распоряжения получил: _____

С распоряжением ознакомлен, при проверке присутствовал: _____

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Челябинской области,
г. Челябинск ул. Пушкина, 68, тел. 8 (351) 264-78-57,
E-mail: gpn@blaze.uu.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городам Кыштым и Карабаш, Аргаяшскому району
с. Аргаяш, ул. Комсомольская, 4 «б», тел. 8 (35131) 2-19-23
E-mail: plaksin.andrei2013@yandex.ru

с.Аргаяш, ул.Комсомольская, 4б
(место составления акта)

“ 20 ” августа 20 20 г.

16 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица
в области пожарной безопасности**

№ 138

456880, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
АРГАЯШСКИЙ РАЙОН, АРГАЯШ С,
“ 20 ” августа 20 20 г. по адресу: КОМСОМОЛЬСКАЯ УЛ., 43
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя главного государственного инспектора городов
Кыштым и Карабаш, Аргаяшского района по пожарному надзору – заместителя начальника
ОНДиПР по городам Кыштым и Карабаш, Аргаяшскому району УНДиПР Главного управления
МЧС России по Челябинской области подполковника внутренней службы Нургалева И.М. о
проведении внеплановой выездной проверки № 138 от 17.08.2020 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если
имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
зданий и помещений МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" АРГАЯШСКОГО
РАЙОНА (МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА)

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 19 " августа 2020 г. с 09 час. 00 мин. до 09 час. 30 мин. Продолжительность 30 мин.

" " 2020 г. с ____ час. ____ мин. до ____ час. ____ мин. Продолжительность ____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица)

Общая продолжительность проверки: 30 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городам
Кыштым и Карабаш, Аргаяшскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по
Челябинской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА Хабибуллина Альбина Вильевна ✓

(фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: заместитель главного государственного инспектора городов Кыштым и Карабаш, Аргаяшского района по пожарному надзору – заместитель начальника ОНДиПР по городам Кыштым и Карабаш, Аргаяшскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Нургалеев Ильдар Марсович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА Хабибуллина Альбина Вильевна

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Краткая характеристика:

Подъезд к зданию с фасада свободен, круговой проезд невозможен в связи с размещенными на участке соседних строений и заборов.

Здание школы – одноэтажное, общей площадью 207 кв. м., несущие стены и перегородки деревянные (обложен кирпичом), перекрытие деревянное, кровля шифер по деревянной обрешетке, имеется чердачное помещение, по функциональной пожарной опасности относится к классу Ф4.1. Степень огнестойкости – V. Отопление здания центральное, освещение электрическое 220 В. Количество людей находящихся в детской школе искусств составляет 35 человек, из них 30 детей.

Из здания детской школы искусств имеется 3 выхода. Ширина главного выхода из помещения холла (помещение №5 согласно технического паспорта на здание) на веранду составляет 0,96 метра. С веранды имеется два выхода непосредственно наружу с шириной дверного проема 0,8 метра и 0,81 метр. Двери открываются в сторону выхода из здания. Также с коридора (помещение №2 согласно технического паспорта на здание) здания имеется выход непосредственно наружу в сторону улицы Куйбышева. Ширина дверного проема данного выхода составляет 1,02 метра. У данного выхода имеется пандус с уклоном не более 1:6. Перед наружной дверью выхода (ширина дверного полотна выхода составляет 110 см) имеется горизонтальная входная площадка с глубиной 173 см .

Высота дверных проемов в мелкогрупповые классы составляет по 1,94 см.

С концертного зала имеется два выхода. Один непосредственно наружу со сцены, ширина дверного проема составляет 0,84 метра. Второй выход в холл, ширина дверного проема составляет 0,97 метра. В зале 45 посадочных мест.

В концертном зале установлена деревянная сценическая коробка, которая обработана огнезащитным составом в июле 2019 года (приемосдаточный акт июль 2019 года). Также огнезащитным составом обработана тканевая занавес (приемосдаточный акт июль 2019 года). Обработку проводило АРО ЧОО ООО «ВДПО», гарантийный срок – 3 года. Размеры путей эвакуации и их количество соответствуют требованиям норм и правил.

Проведена обработка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачного помещения (приемосдаточный акт октябрь 2017 года). Обработку проводило АРО ЧОО ООО «ВДПО», гарантийный срок – 3 года.

Стены на путях эвакуации в коридоре и холле отделаны негорючим материалом (помещения № 2, 5 согласно технического паспорта на здание).

Покрытие пола на путях эвакуации в коридоре и холле помещения № 2, 5 согласно технического паспорта на здание) выполнено линолеумом (сертификат № С-RU.ПБ97.В.01152, класс пожарной опасности материала КМ2).

Здание школы обеспечено телефонной связью.

Помещения здания детской школы искусств заблокированы автоматической пожарной сигнализацией (приёмно-контрольный прибор «Гранит-8», пожарные извещатели ИП-212-41М – 29 шт., ИПР-И – 6 шт., СЗУ Свирель – 1 шт., Сирена - 2 шт., табло «Выход» - 6 шт., система оповещения и управления эвакуацией II типа). Автоматическая пожарная сигнализация оборудована устройством для дублирования сигналов о срабатывании сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации (установлена ОС «Тандем-2М»). Заключен договор №31/20 на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре от 09.01.2020 г. с АРО ЧОО ООО «ВДПО» (лицензия №74-Б/00364). Заведен журнал учета технического обслуживания АПС и СОУЭ. Ежемесячно специалистами АРО ЧОООО «ВДПО» проводятся технические обслуживания.

Внутреннее пожаротушение в здании по нормам не требуется. Наружное пожаротушение здания осуществляется от пожарного гидранта расположенного на расстоянии 130 метров от здания школы. На фасаде здания установлен указатель до ближайшего водосточника с указанием расстояния, имеющий светоотражающее покрытие.

Помещения МБУДО "ДШИ" Аргаяшского района обеспечены первичными средствами пожаротушения, огнетушителями ОП-4 в количестве 4 шт., огнетушители пронумерованы, опломбированы, на них заведен журнал учета первичных средств и технического обслуживания. Осмотр огнетушителей согласно журнала проводится ежеквартально.

План эвакуации здания выполнен согласно ГОСТ Р12.2.143-2009 на фотолюминесцентной основе.

Тренировки по эвакуации людей проводятся 1 раз в полугодие.

Разработана инструкция по пожарной безопасности, которая утверждена руководителем учреждения.

Согласно приказа от 03.07.2019 года №38 «О назначении лиц, ответственных за обеспечение охраны труда, пожарной безопасности» в здании и на территории МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА, расположенного по адресу: с.Аргаяш, ул. Комсомольская, 43, ответственным за пожарную безопасность назначена заместитель директора по УВР Харапаева Екатерина Васильевна.

Директор МБУДО "ДШИ" АРГАЯШСКОГО РАЙОНА Хабибуллина Альбина Вильевна и ответственный за пожарную безопасность в здании МБУДО "ДШИ" в с.Аргаяш, ул. Комсомольская, 43 заместитель директора по УВР Харапаева Екатерина Васильевна прошли обучение по программе пожарно-технического минимума. Хабибуллина А.В. в ЧОУ ДПО «Академия профессионального образования» (удостоверение №357/19 от 30.04.2019 г.), Харапаева Е.В. в Уральском институте непрерывного образования (удостоверение №263 от 16.05.2018 г.).

Предписание № 144/1/1 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 01.08.2019 года выполнено в полном объеме

2. В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (пункт абзаца) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2		3
1.	-	-	-